

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	5.743 kW
	Lastverlauf	siehe >Veröffentlichung >Strom Netz >Grafische Lastverläufe
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,04%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.293 kW
	Summenlast der Netzverluste	241 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe >Veröffentlichung >Strom Netz >Grafische Lastverläufe
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	5.038 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	20.230.784 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ³ 1 kV)	835.757 kWh
	Summe aller Einspeisungen USP	629.278 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.523.993 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U ≥ 110 kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	entfällt
§17 (2) Nr. 7	Menge und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	