

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	5.401 kW
	Lastverlauf	siehe >Veröffentlichung >Strom Netz >Grafische Lastverläufe
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,63%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.007 kW
	Summenlast der Netzverluste	262 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe >Veröffentlichung >Strom Netz >Grafische Lastverläufe
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	4.957 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	17.550.924 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ³ 1 kV)	932.964 kWh
	Summe aller Einspeisungen USP	591.130 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.831.250 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U ≥ 110 kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	entfällt
§17 (2) Nr. 7	Menge und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	