

Veröffentlichung nach StromNEV

2018

Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. §27 (2) StromNEV

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	33,3	163,4	km
	Freileitung	0,0	4,3	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			18.215 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		7.274.012	1.031.733	19.027.857 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		59	56	4.134
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			6.300
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,7 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,0 km <sup>2</sup>
Verluste (§10 Abs. 2)				
		MS	MS / NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,68%	1,63%	2,04%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	154.933 kWh	264.590 kWh	413.749 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			833.272 kWh
	Kosten der Verlustenergie unter Beachtung der Preisvorgaben durch LRegB			30.914,39 €
	durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie für das Jahr 2018			3,71 ct/kWh