

**Veröffentlichung nach StromNEV**

**2024**

**Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. §27 (2) StromNEV**

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	33,6	172,5	km
	Freileitung	0,0	4,3	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			20.505 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		6.955.639	1.181.881	17.460.686 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		62	59	4.118
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			6.229
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,7 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,0 km <sup>2</sup>
<b>Verluste (§10 Abs. 2)</b>				
		MS	MS / NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,94%	0,89%	2,16%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	150.099 kWh	267.717 kWh	392.784 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			810.600 kWh
	Kosten der Verlustenergie unter Beachtung der Preisvorgaben durch LRegB			136.087,57 €
	durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie für das Jahr 2024			167,9 €/MWh